



SIDP

Service des eaux
Rue d'Airmont 7
CH-2900 Porrentruy

Rapport d'analyse d'échantillon : 222517-1

Emission du rapport : 5 novembre 2022

N° de client	00265
N° de dossier	2200871
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	<i>Fabio Fulgido</i>
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	02.11.2022
Date de réception	02.11.2022
Conditions météo et température ambiante	<i>Nuageux 12°C</i>
Point de prélèvement	222517 : <i>Champs-Fallats, station de pompage</i>
(identification, description, état)	222518 : <i>Fontenais, chambre de livraison</i>
	222519 : <i>Russelin, réservoir</i>

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni *Escherichia Coli*, ni *Entérocoques* dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA

Stéphane Rufer
Directeur

Catherine Corbat-Falbriard
Responsable Microbiologie



Analyses effectuées, n° échantillon 222517 à 222519

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	222517	222518	222519
				Champs-Fallats, station de pompage	Fontenais, chambre de livraison	Russelin, réservoir
Heure de prélèvement				10h20	09h30	10h00
Nombre de flacons				1	1	1
Température			°C	n/a	n/a	n/a
Traitement				n/a	n/a	n/a
Microbiologie						
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	02.11.2022	UFC/100 ml	0	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	02.11.2022	UFC/100 ml	0	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	02.11.2022	UFC/ml	0	0	0

