

Information Trinkwasser der Wasserversorgung Muntogna da Schons



Allgemeine Beurteilung:

Im Jahre 2024 wurden 4 mikrobiologische und chemische Proben untersucht. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei und entspricht den gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasser.

Letzte Selbstkontrolle wurde am 12.05.2025 vorgenommen.

Am 05.05.2025 hat der Kanton GR ALT eine Amtliche Untersuchung des Trinkwasser der Gemeinde Muntogna da Schons in den Wasserversorgungsanlagen Wergenstein, Mathon, Lohn, Donat, Pazen und Farden Kontrollproben entnommen, wobei die Proben in Farden mit 7 Enterokokken und in Pazen mit 1 Enterokokke nicht in Ordnung war. Ab 20 Enterokokken muss das Wasser abgekocht werden. Die Nachproben am 12.05.2025 waren Einwand frei.

Herkunft des Wassers:

Das Trinkwasser der Gemeinde Muntogna da Schons stammt zu 100% aus Quellen.

Behandlung des Wassers: Keine

Die Gesamthärte und Nitratgehalt des Trinkwassers:

Wasserversorgung	Gesamthärte (°fH)	Nitratgehalt mg/L
Donat	19.7-19.8	2.3-2.7
Magun	17.1-17.6	1.9-2.4
Pazen	17.4-17.6	3.4-4.3
Farden	16.9-17.6	1.6-3.5
Lohn	14.6-15.2	1.6-2.2
Mathon	14.1-14.8	1.6-2.2
Casti-Wergenstein	16.7-17.0	0.9-1.2

Nitrat Grenzwert Max 40mg/l

Wasserhärtegrade:	°fH	Bezeichnung
	0 bis 7	sehr weich
	7 bis 15	weich
	15 bis 25	mittelhart
	25 bis 32	ziemlich hart
	32 bis 42	hart
	größer 42	sehr hart

Für weitere Auskünfte:

Forst-Werk Zillis Schamserberg
Custanzas 60C
7433 Donat
079/5836233 / 078/8080736
forst-werk-zisch@bluewin.ch