



Datum 08.05.2024
Kontakt Stefan Näf
Direktwahl 081 257 26 78
E-Mail stefan.naef@alt.gr.ch
Referenz E21137

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden
Ringstrasse 10, 7001 Chur

Gemeindekanzlei Scharans
Annemarie Bühler-Schneider
Fravgia 1
7412 Scharans

Amtlicher Untersuchungsbericht

Allgemeines

Betrieb Trinkwasserversorgung Scharans, 7412 Scharans, Nr. 28057
Für den Betrieb verantwortlich Annemarie Bühler-Schneider
Zweck der Kontrolle Überprüfung, ob ausgewählte Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung eingehalten werden
Für die Erhebung verantwortlich Johann Sandbichler, Lebensmittelkontrolleur
Eingang der Proben im Labor 29.04.2024, 11:33 h
Untersuchungszeitraum 29.04.2024 - 07.05.2024

Proben und Ergebnisse

612152 Scharans, Dorfbrunnen

Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser im Verteilnetz

Probe vom: 29.04.2024, 09:45 h
Flaschennummer: 6369, 29, 147
Probentemperatur: 9.0 °C
Aussehen: klar
Produktionsland/-hinweis: Schweiz
Probenzustand bei Eingang: gekühlt
Probenanlieferung: persönlich
Nutzung: genutzt
Witterung: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen
Meereshöhe: 757 m. ü. M.
Meereshöhe: 767 m
Koordinaten: 2754508/1175965

Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	190471	nn KBE/ml	max. 300 KBE/ml	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Enterokokken	11230	nn KBE/100 ml	nn KBE/100 ml	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 ml	nn KBE/100 ml	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Chemische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Ammonium	10273	<0.01 mg/l	max. 0.1 mg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Fluorid	51270	<0.02 mg/l	max. 1.5 mg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Nitrat	10274	<2 mg/l	max. 40 mg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Nitrit	20271	<0.02 mg/l	max. 0.1 mg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei
TOC	12273	0.246 mg/l	max. 2 mg/l	TBDV Anh. 3	einwandfrei


Untersuchungen betreffend Metalle	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Arsen	190379	0.0580 µg/l	max. 10 µg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Blei	190379	nn mg/l	max. 0.01 mg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Chrom (VI)	190535	nn µg/l	max. 20 µg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Eisen	190379	nn mg/l	max. 0.2 mg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Uran	190379	0.943 µg/l	max. 30 µg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei

Physikalische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Trübung	40271	0.1 NTU	max. 1 NTU	TBDV Anh. 3	einwandfrei

KBE = Kolonie bildende Einheiten; TBDV = Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (SR 817.022.11); nn = nicht nachweisbar; < kleiner

Freundliche Grüsse

**Amt für Lebensmittelsicherheit und
Tiergesundheit Graubünden**



Stefan Näf
Leiter Inspektorat Wasser und Chemikalien

Bemerkungen

Gesetzes- und Verordnungstexte unter www.fedlex.admin.ch, www.gr-lex.gr.ch und gesetze.gl.ch