

EXPLOITATION DES RESULTATS D'ANALYSES2024

Date de prélèvement: 25.04.2024Eau de boisson

Lieu de prélèvement		Puit La Moille (avant UV)	Puit La Moille (après UV)	Source La Benda (avant UV)	Source La Benda (après UV)	Réservoir La Place	Réservoir Les Aunes	Norme
Température de l'eau	°C	7.0	7.0	6.2	6.2	7.0	5.5	
Aspect			Incolore		Incolore			Incolore
pH								
Turbidité	UT/F	1+/-0.03	0.52+/-0.03	0.2+/-0.03	0.16+/-0.03	0.2+/-0.03	0.3+/-0.03	max. 1
Dureté totale	mmol/l		25.3+/-1.0		19.5+/-0.8			
Chlorure	mg/l							
Nitrite	mg/l		<0.05		<0.05			max. 0.10
Nitrate	mg/l		5+/-1		2+/-0			max. 40
Ammonium	mg/l		<0.05		<0.05			max. 0.10
Calcium	mg/l		96+/-4		75+/-3			
Magnésium	mg/l		3+/-0		2+/-0			
Nombre de germes								
Germes aérobies mésophiles	par ml	4	22	9	7	3	21	max. 100
Germes fécaux								
Escherichia coli	par 100 ml	0	0	0	0	0	0	max. 0
Entéroccoccus spp.	par 100 ml	0	0	0	0	0	0	max. 0

Date SAAV: 29.04.2024

Le fontainier: P.-A. Moret

Le responsable des eaux: C. Seydoux