

Wasserversorgung Albinen
Gemeindeverwaltung
Torrentstrasse 49
3955 Albinen



Firma Nr : 33053/16694

Sitten, den 13. Juni 2025

ANALYSEBERICHT

Auftragsnummer: 25-VS-22394

V 1



Probennummer: 25-78923

ADRESSE(N)

Abgegeben durch : Wasserversorgung Albinen, Torrentstrasse 49, 3955 Albinen
Verantwortliche Person : Herr Fabio KUONEN, Wasserversorgung Albinen, Torrentstrasse 49, 3955 Albinen

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Albinen
Probenahme am : 10.06.2025 um 08h15
Eingang : 10.06.2025
Ausgeführt von : Herr Amadé BRIAND, Gemeindearbeiter / Brunnenmeister Albinen

BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung : Trinkwasser im Verteilnetz
Warenbezeichnung : Brunnen Dorfplatz
Netz : 317 - ALBINEN

ANALYSEERGEBNISSE

VS-Microbiologie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform
VS-0001-MOP	Aerobe mesophile Keime	<10 KBE/ml	max. 300 KBE/ml	Konform
VS-0007-MOP	Escherichia coli	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform

max: Maximum; min: Minimum

PROBENBEURTEILUNG

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den gesetzlichen Anforderungen.

GEBÜHREN

Gebühr : 80.00 CHF (Betrag Mwst nicht berücksichtigt)



BEMERKUNG

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte Probe. Genauere Informationen über die benutzten Methoden können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Trinkwasserinspektorat

Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Kopie an : Wasserversorgung Albinen, Herr Amadé BRIAND, Torrentstrasse 49, 3955 Albinen

